

# 臺灣警察專科學校專科警員班第二十一期進修學生組入學考試消防實務試題

壹、單選題：(一)三十題，題號自第一題至第三十題，每題二分，計六十分。

(二)未作答者不給分，答錯者倒扣該題分數四分之一。

(三)請將正確答案劃記於答案卡內。

- 各縣(市)政府對轄內消防機關設置救護隊之標準，下列敘述何者正確？  
(A)以消防中隊為單位設置救護隊 (B)每一消防分隊至少設置一救護隊  
(C)每一消防大隊設置一救護區 (D)配合每一醫療機構成立救護區
- 消防機關配置各型車輛應配置之消防隊員員額，下列何者為錯誤？  
(A)雲梯車八~十人 (B)化學車六~八人 (C)高低壓消防車五~六人 (D)救助器材車二人
- 救火栓損壞時其修理費用，除由破壞者應負賠償責任外，應由何單位負擔？  
(A)市政府、鄉(鎮)公所 (B)消防局 (C)工務局 (D)自來水事業機構
- 下列何者為消防勤務之規劃監督單位，負責指揮、管制、考核及監督各勤務執行單位之實施成效？  
(A)消防署 (B)消防局 (C)消防大隊 (D)消防中隊
- 消防勤務實施夜勤時間為以下何時段為正確？  
(A)0時至6時 (B)16時至20時 (C)18時至24時 (D)22時至次日6時
- 以下有關地方災害防救會報組織與職責之敘述，何者為錯誤？  
(A)地方防災會報分為二級制 (B)每年定期召開一次  
(C)核定及推行地區災害防救計畫 (D)得設置專家諮詢委員會
- 颱風季節豪雨可能導致各河川水位高漲及洪水氾濫，其災害預警提供是何部會之職掌？  
(A)內政部 (B)交通部 (C)農委會 (D)經濟部
- 消防救災專用之空氣呼吸器(SCBA)必須能夠維持至少多少時間的供氣量？  
(A)十五分鐘 (B)二十分鐘 (C)三十分鐘 (D)四十分鐘
- 下列何者不為地震造成房屋倒塌現場消防救生裝備？  
(A)聲納器 (B)火鉤 (C)熱影像器 (D)氣壓式千斤頂
- 消防人員在火場高處以繩索運送不省人事之傷患時，多採用何種繩結方式？  
(A)繫船結 (B)栓馬結 (C)布魯治克結 (D)平結
- 下列何者不是加護型救護車之應有裝備？  
(A)產包與燒傷包 (B)可攜帶式心臟監視器 (C)電擊心臟去顫器 (D)生命探測器
- 對於有助於火災原因調查之現場證物蒐集方式，下列何項正確？  
(A)所有短路電線拍照後置入塑膠袋中 (B)疑似縱火劑油料殘屑置入金屬罐密封  
(C)疑似縱火劑油料殘屑置入塑膠袋中 (D)焚燒電器擦拭後用紙箱保存
- 各級消防機關對於轄內發生火災原因調查鑑定疑難時，得申請消防署支援調查鑑定，下列何者為錯誤？  
(A)建築物燒燬面積達二十平方公尺以上 (B)燒燬供人使用之物價值在一百萬元以上  
(C)具有影響社會治安重大之火災 (D)房屋燒燬十戶以上之火災
- 下列何者不是消防幫浦之附屬裝置？  
(A)呼水槽 (B)壓力開關 (C)聯成錶 (D)輔助幫浦
- 下列何項消防設備器材為中央消防主管機關公告應實施檢驗者？  
(A)防火閘門 (B)比例混合器 (C)水霧噴頭 (D)二氧化碳鋼瓶
- 有關防火管理人之敘述，下列何者不正確？  
(A)應為管理或監督層次幹部 (B)應經消防機關認可之專業機構講習訓練合格  
(C)資格講習時間不得少於十六小時 (D)每二年至少應接受講習訓練一次
- 未依消防防護計畫實行自衛消防編組訓練者，於裁處前得要求限期改善，其限期改善期限以多少日為原則？  
(A)十五日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
- 製造、分裝、儲存或處理公共危險物品之數量達管制量三十倍以上之場所，管理權人應依法選任何者制定消防防災計畫？  
(A)防火管理人 (B)工安管理員 (C)危險物品保安監督人 (D)危險物品處理技術員
- 各類場所之管理權人應於申報期間截止日往前推算幾日前委託檢修機構或消防設備師(士)辦理檢修工作？  
(A)十五日 (B)二十日 (C)三十日 (D)六十日
- 消防設備師(士)對場所管理權人委託進行消防安全設備之檢修發現不實時，如係為未依規定作性能檢查者，屬違反下列何種規定情形？  
(A)輕微違規 (B)一般違規 (C)嚴重違規 (D)重大違規
- 液化石油氣販賣場所違規超存量達一〇〇公斤，第一次裁處罰鍰新台幣多少元？  
(A)6,000元 (B)12,000元 (C)20,000元 (D)30,000元
- 消防法指定設置防焰物品場所，部分未依規定使用附有防焰標示之防焰物品者，其違規之改善期限以多少日為原則？  
(A)七日 (B)十五日 (C)二十一日 (D)三十日

- 23.消防安全設備查察勤務，若發現場所設置之廣播主機設備損壞，係違反消防法規消防安全設備設置、維護規定何種項目之違規？  
 (A) 嚴重違規 (B) 一般違規 (C) 中度違規 (D) 輕微違規
- 24.咖啡廳場所樓地板面積達多少平方公尺以上時，其地毯及窗簾必須依消防法規規定採用防焰物品？  
 (A) 一五〇 (B) 二〇〇 (C) 三〇〇 (D) 全部
- 25.防焰窗簾及布幕，具耐洗性能者，其防焰標示方法為以下何者？  
 (A) 張貼 (B) 鑲定 (C) 印製 (D) 縫製
- 26.急救勤務處理休克病患時的施行步驟，下列何者正確？ 1. 叫醒患者，評估意識 2. 心外按摩 3. 人工呼吸 4. 打開呼吸道。  
 (A) 1234 (B) 2143 (C) 3124 (D) 1432
- 27.急救勤務面對緊急的藥物或酒精服食之病患，EMT 人員首要取得的最重要訊息為下列何者？  
 (A) 意識程度和生命象徵 (B) 所服食之藥物或酒精種類  
 (C) 是否服食了致命劑量 (D) 是否有吸食違禁藥品
- 28.某車禍現場，若肇事車輛中儀表板下有一疑似脊椎受傷者，你應如何急救？  
 (A) 先上頂圈再輕緩地抬傷患至椅上之護背板上 (B) 移去椅子與車門，先以護背板固定後再動傷患  
 (C) 用電鋸鋸開儀表板後，再固定傷患於護背板上 (D) 請傷患自行設法移動至護背板上
- 29.火場遇燒燙傷之處置，應採「沖、脫、泡、蓋、送」，其中先要以乾淨的冷水沖洗至少多少分鐘以上，以減輕傷害？  
 (A) 五 (B) 十 (C) 十五 (D) 二十 分鐘
- 30.火場排煙通風作業，以下敘述何者為錯誤？  
 (A) 可杜絕火場閃燃發生 (B) 嚴禁於排煙口直接射水  
 (C) 消防水線未部署完成禁止執行排煙 (D) 排煙口應選定在高於起火層之上方處

**貳、複選題：(一) 十題，題號自第三十一題至第四十題，每題四分，計四十分。**

**(二) 複選題有二個以上答案，全答對者才給分，未作答及答錯者不給分也不倒扣分。**

- 31.依消防法施行細則規定，消防防護計畫有關項目應有場所圖示，其內容應包括下列何者？  
 (A) 位置圖 (B) 逃生避難圖 (C) 消防設備圖 (D) 平面圖
- 32.依消防法第十一條所稱之防焰物品，窗簾材質型式包括下列何者？  
 (A) 塑膠製百葉式 (B) 塑膠製直葉式 (C) 布製橫葉式 (D) 布製一般窗簾
- 33.依消防法規標準規定火警警報設備包括下列何者？  
 (A) 手動報警設備 (B) 火警自動警報設備 (C) 瓦斯漏氣火警自動警報設備 (D) 緊急廣播設備
- 34.執行消防安全設備檢修業務必要設備及器具有下列何者？  
 (A) 絕緣電阻計 (B) 減光罩 (C) 煙感度試驗器 (D) 示波器
- 35.消防機關對列管場所消防安全設備之複查，下列何者為正確？  
 (A) 複查對象為消防法第五條第一項及各類場所消防安全設備設置標準第十二條所列場所。  
 (B) 各轄區分隊對於複查完畢之場所，應列冊並輸入安全管理系統。  
 (C) 甲類場所應於申報日起二個月完成複查，甲類以外場所應於申報日起六個月內完成複查。  
 (D) 複查順位以申報消防安全設備不符合規定場所為第一優先。
- 36.有關公共危險物品之分類，下列何者為正確？  
 (A) 過氧化氫為第一類氧化性物質 (B) 鎂粉為第三類禁水性物質  
 (C) 爆竹煙火為第五類爆炸性物質 (D) 發煙硫酸為第六類強酸性物質
- 37.高層建築物之防災中心位置依規定應設置於下列何處所？  
 (A) 機械電氣設備室內 (B) 便於通達緊急用昇降機間處  
 (C) 至屋外任一出入口步行距離小於三十公尺 (D) 消防人員自外面容易進出之位置
- 38.下列何種情況之急救病患可以給予實施 C P R ？  
 (A) 溺水者 (B) 心臟病發作停止者 (C) 呼吸衰竭者 (D) 無特定的疾病對象，任何人處在緊急狀況時
- 39.緊急救護勤務時，評估患者為疑似嚴重急性呼吸道症候群 (SARS)，救護人員應如何處置？  
 (A) 配戴符合美國職業安全部門 N-95 標準之防護口罩  
 (B) 配帶護目鏡、手套、頭套、隔離衣  
 (C) 除非患者有立即生命危險，儘量避免接觸患者口鼻  
 (D) 當病患送至醫院後，以一：三十混合之比例稀釋之漂白水洗手 (戴手套)
- 40.氣象局發佈海上、陸上颱風的時機為何？  
 (A) 在三十六小時以內颱風侵犯一五 海里之海面，則發佈海上颱風警報  
 (B) 在二十四小時以內颱風侵犯一 海里之海面，則發佈海上颱風警報  
 (C) 在十八小時內侵犯本島陸地，則發佈陸上颱風警報  
 (D) 在二十四小時內侵犯本島陸地，則發佈陸上颱風警報

# 消防實務標準答案

題號	答 案	得 分	扣 分
1	B	2.00	0.50
2	B	2.00	0.50
3	D	2.00	0.50
4	C	2.00	0.50
5	C	2.00	0.50
6	B	2.00	0.50
7	D	2.00	0.50
8	C	2.00	0.50
9	B	2.00	0.50
10	A	2.00	0.50
11	D	2.00	0.50
12	B	2.00	0.50
13	A	2.00	0.50
14	D	2.00	0.50
15	C	2.00	0.50
16	B	2.00	0.50
17	C	2.00	0.50
18	C	2.00	0.50
19	C	2.00	0.50
20	B	2.00	0.50
21	C	2.00	0.50
22	D	2.00	0.50
23	A	2.00	0.50
24	C	2.00	0.50
25	D	2.00	0.50
26	D	2.00	0.50
27	B	2.00	0.50
28	A	2.00	0.50
29	C	2.00	0.50
30	A	2.00	0.50
31	ABD	4.00	0.00
32	CD	4.00	0.00
33	ABCD	4.00	0.00
34	ABC	4.00	0.00
35	BD	4.00	0.00
36	AD	4.00	0.00
37	BCD	4.00	0.00
38	ABC	4.00	0.00
39	ABC	4.00	0.00
40	BC	4.00	0.00